



灌装机加液管道安装示意图

无比例




液阻和系统密闭性检测口安装图

注：三通接头连接检测装置的端口应与检测装置的软管接头相匹配（一般为内螺纹连接，公称直径DN25）。



检测球阀安装示意图

无比例



液阻和系统密闭性检测口示意图

说明:  
NOTE

- 1、图中尺寸单位除标高以米计外，其余均以毫米计。
- 2、现场安装时，需核对灌装机接口位置及规格，确认无误后方可施工。
- 3、灌装机底槽应用干细沙填实，沙的高度不能掩埋剪切阀的接口。
- 4、储罐人孔操作井、卸液口井及灌装机防渗底槽内管道进出井（槽）的孔隙应封堵严实。（槽）内不应有任何便于醇基液体渗漏和醇气聚集的孔洞、缝隙。

注册师 REGISTER		
项目负责人 PROJECT MANAGER	夏 怡	夏怡
执行项目负责人 EXECUTIVE PROJECT MANAGER		
审 定 AUTHORIZED BY	张 华	张华
审 核 APPROVED BY	田 甜	田甜
专业负责人 DIVISION CHIEF	张 华	张华
校 审 CHECKED BY	夏 怡	夏怡
设 计 DESIGNED BY	罗明海	罗明海

顾 客 CLIENT	重庆市合川区盛能企业经营管理有限责任公司		
工程名称 PROJECT TITLE	合川区民用醇基液体燃料分装站（零售点）项目		
子项名称 SUB ITEM	合川区民用醇基液体燃料分装站（零售点）项目		
图 名 DRAWING TITLE	灌装机底槽管道安装示意图 液阻和系统密闭性检测口安装图及示意图		
工程号 PROJECT NO.	911173	阶 段 STAGE	安全专篇
专 业 SPECIALTY	工 艺		
图 号 DRAWING NO.	GS-01-06		
日 期 DATE	2025年10月		
版 本 EDITION NO.	0 版		



中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司  
CCTEG CHONGQING ENGINEERING (GROUP) CO., LTD.

企业网址: <http://www.cqmsy.com>

地址: 重庆市渝中区大坪(马家堡)长江二路179号  
重庆市渝中区大坪(虎头岩)经纬大道780号  
ADD: NO. 179, No.2 CHANGJIANG ROAD, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING  
NO. 780, JINGWEI ROAD, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING

电 话: +86 (23) 68725010 +86 (23) 68725036  
TEL

传 真: +86 (23) 68811613 +86 (23) 68725155  
FAX