

关于“曼哈顿广场小区电梯更新工程”项目的 变更公告

各潜在供应商：

现将《曼哈顿广场小区电梯更新工程询比文件》具体变更事项发布如下：

一、将询比文件“第二篇 技术标准和要求；二、电梯主要技术参数和配置要求；34、曳引比须为 1:1、钢丝绳需 $\geq 12\text{mm}$ 。”**变更为：**

“曳引比为 2:1、曳引媒介钢丝绳 $\geq 10\text{mm}$ 或采用钢带。”

二、将询比文件“第二篇 技术标准和要求；四、售后服务规范；（二）电梯质保和维保工作必须由成交供应商负责承担。”**变更为：“电梯维保工作由成交供应商负责承担。电梯质保由制造厂家负责，需提供制造厂家承诺函。”**

请各潜在供应商知悉。



采购人：重庆宏邦物业管理有限公司

采购代理机构：瑞天中寰商务信息咨询（重庆）有限公司



2025年8月25日